

**REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
REGION DE LA ARAUCANIA**

MATERIA: Pertinencia de ingreso al SEIA
"Proyecto Fotovoltaico Santa Eugenia Solar",
comuna de Los Sauces.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 9 /2020³

Temuco, 08 ENE. 2020

VISTOS:

1.- Lo dispuesto en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley N°20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución N° 1600/2008, de la Contraloría General de La República, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; y las demás normas aplicables.

2.- El Artículo 3 del D.S 40/2012, que define los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.- El Ord. N° 131456/2013 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental que "Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".

4.- La Carta presentada por el Sr. Eric Gonzalez Catalan, en representación de Círculo Ingeniería SpA., de fecha 2 de diciembre de 2019, en la que solicita pronunciamiento sobre el Proyecto "Parque Fotovoltaico Santa Eugenia Solar", Comuna de Los Sauces.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 10 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el Artículo 3° del D.S. N° 40/12, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecen las actividades o proyectos que deben evaluarse ambientalmente en cualquiera de sus fases; donde dentro de dichas actividades se encuentran:

1.1 Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones (Art. 3° literal b del D.S. N° 40/12).

Se entenderá por líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 kV) (Art. 3° literal b.1 del D.S. N° 40/12).

1.2. Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW (Art. 3° literal c del D.S. N° 40/12).

2. Que, el Proyecto Fotovoltaico Santa Eugenia Solar, el proyecto estará ubicado en la comuna de Los Sauces, provincia de Malleco, región de la Araucanía. Se ubica a un poco más de 8 km al nororiente de la zona urbana del poblado del mismo nombre en el sector de Tintre, en un terreno aledaño y contiguo a la ruta R-20, que conecta la zona con la ciudad de Angol.

El proyecto se emplaza en un terreno rural, sin uso agrícola. El sector posee una categoría de uso de suelo correspondiente a clase IV, según la base CIREN del Ministerio de Agricultura.

2.1. El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de generación eléctrica, aprovechando la captación de energía solar, con una potencia generadora de 2,95 MW, aportando un total de 4.800 MWh/año de energía al Sistema Interconectado Nacional.

Las coordenadas de ubicación de del proyecto, se trata de un área de 8 hectáreas, cuyos vértices de ubicación son los siguientes (Datum Sirgas WGS 84, Huso 18):

Vértices	Coordenada Este	Coordenada Norte
A	695519	5800828
B	695623	5800968
C	695698	5800898
D	695747	5800949
E	695857	5800776
F	695713	5800629

2.2. Para evacuar la energía generada por el Proyecto a la red nacional, se implementará una línea de media tensión aérea de 23 kV la cual sale del parque directamente a la ruta S-250 y recorre 50 mt hasta el punto de conexión en el alimentador Los Sauces de Saesa S.A. La línea cumplirá con todas las normas de seguridad y calidad de servicio contenidas en la Ley General de Servicios Eléctricos (Ley 20.018).

3. Que, de acuerdo a los antecedentes previos, es posible señalar que el Proyecto no cumple con las condiciones de ingreso obligatorio al SEIA en forma previa a su ejecución, debido a que tendría na capacidad de generación nominal máxima de 2,95 MW, es decir, no mayor de 3 MW; y contemplaría la evacuación de la energía a través de una línea de transmisión eléctrica de 23 kV.

4. Que, en atención a lo anterior,

RESUELVE:

1º.- DECLARAR, que el **Proyecto Fotovoltaico Santa Eugenia Solar**, Comuna de Los Sauces, presentado por el Sr. Eric Gonzalez Catalán, en representación de Círculo Ingeniería SpA., **no está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental**, toda vez que no cumple con las condiciones de ingreso establecidas en el artículo 10 letra b) y letra c) de la Ley N° 19.300 y artículo 3°, letra b) y letra c) del D.S. N°40/2012 Reglamento del SEIA. Lo anterior, es sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que se requieran, las que deberán ser tramitadas y aprobadas ante los servicios públicos pertinentes, previa a la fase de construcción.

2º.- La presente resolución no es una autorización, sino un pronunciamiento que se ha emitido sobre la base de los antecedentes entregados por usted, por lo cual, cualquier omisión, error o inexactitud que acuse su consulta, es de su exclusiva responsabilidad, así como el ingreso obligado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3º.- Se hace presente que proceden en contra de la presente Resolución los Recursos Administrativos establecidos en la Ley N°19.880, esto es, los Recursos de Reposición y Jerárquico, ambos regulados en el artículo 59 de la misma Ley, sin perjuicio de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan. El plazo para interponer dicho Recurso es de 5 días contados de la notificación del presente acto, sin perjuicio de la interposición de otros Recursos que se estimen procedentes. Se hace presente que conforme al artículo 22 de la Ley N°19.880, *“los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en*

contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario". En caso de que el Recurso sea interpuesto por el representante legal del titular del proyecto, se deberá acompañar fotocopia legalizada de la escritura pública donde conste tal calidad y el certificado de vigencia de los poderes, el que no podrá tener una antigüedad superior a seis meses a la fecha de su presentación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**ANDREA FLIES LARA
DIRECTORA REGIONAL
SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

MSF/dus

Distribución:

- La indicada
- Superintendencia de Medio Ambiente
- Ilustre Municipalidad de Los Sauces
- Archivo Pronunciamientos
- Archivo SEA