

RESOLUCIÓN EXENTA Nº **15 7** /2020

MATERIA: Pertinencia de ingreso al SEIA Proyecto "Planta Solar Los Álamos", comuna de Victoria.

Temuco, 01 ABR. 2020

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley N°20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución N° 7/2019, de la Contraloría General de La República, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; y las demás normas aplicables.
2. El artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que define los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
3. El Ord. N° 131456/2013 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental que "Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".
4. Solicitud de pertinencia de fecha 09 de marzo de 2020 presentada por la Sra. Isabel del Pilar Avilés Vargas en representación de la Empresa RSM Chile SpA.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Artículo 10° de la actual Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el Artículo 3° del D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, establece que las actividades o proyectos que deben evaluarse ambientalmente en cualquiera de sus fases; donde, dentro de dichas actividades se encuentran:
 - 1.1.- Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones (Art. 3° literal b del D.S. N° 40/12).
 - Se entenderá por líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 kV) (Art. 3° literal b.1 del D.S. N° 40/12).
 - 1.2.- Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW (Art. 3° literal c del D.S. N° 40/12).
2. Que, el proyecto se encontraría ubicado en la comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía, en las coordenadas que se indican en la Tabla 1.

Tabla 1 Coordenadas UTM de ubicación del proyecto (Datum WGS 84, huso 18)

Punto	Este	Norte
A	730.301,47	5.761.200,84
B	730.459,52	5.761.093,95
C	730.549,25	5.761.050,37
D	730.575,30	5.760.993,56
E	730.551,15	5.760.877,18
F	730.229,75	5.760.966,49

G	730.301,47	5.761.200,84
---	------------	--------------

2.1. El proyecto consiste en pequeños medios de generación distribuida (PMGD), que producirá energía eléctrica a través de energías renovables no convencionales (ERNC), por medio de la construcción de una central de paneles fotovoltaicos para la captación de la energía solar, que inyectará hasta 2,85 MW al Sistema Interconectado Central (SIC) en media tensión (en nivel de 13,2 kV), para lo cual se utilizará una superficie aproximada de 6,3 ha.

2.2. El proyecto está compuesto por dos elementos principales, los cuales corresponde a:

- a) Generador: está compuesto por 7,476 módulos fotovoltaicos de 400 Wp de potencia nominal para una capacidad de planta en corriente continua de 2,9904 MWp de potencia instalada.
- b) Sistema de conversión/transformación: el segundo elemento corresponde a los inversores que la convertirán en corriente alterna, y a los transformadores que aumentarán su potencia a media tensión. La energía producida, convertida y transformada, será conducida desde un centro de distribución, por una línea e inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC) mediante una línea de evacuación en media tensión (13,2 kV), conectándose a la línea de distribución existente en 13,2 kV. El punto de conexión a la red de distribución existente, se encuentra frente al camino de acceso.

3. Que, en virtud de los antecedentes entregados por el proponente y el análisis de la normativa legal y reglamentaria asociada, se da cuenta que el proyecto no cumple con los criterios establecidos el literal b.1. y c) del Art. 3 del D.S. N°40/12, toda vez que la planta fotovoltaica no contempla la construcción de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje y generará 2,9904 MW de energía, cifra inferior a los 3 MW establecidos en la normativa.

4. Que, según lo expuesto anteriormente, esta Dirección Regional.

RESUELVE:

1º.- **DECLARAR**, que el Proyecto "**Planta Solar Los Álamos**", comuna de Victoria, presentada por la Sra. Isabel del Pilar Avilés Vargas en representación de la Empresa RSM Chile SpA., **no está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental**, toda vez que no cumple con las condiciones de ingreso establecidas en el artículo 10 letras b) y c) de la Ley N° 19.300 y artículo 3° letras b.1) y c) del D.S. N°40/2012 Reglamento del SEIA. Lo anterior, es sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que se requieran, las que deberán ser tramitadas y aprobadas ante los servicios públicos pertinentes, previa a la fase de construcción.

2º.- La presente resolución no es una autorización, sino un pronunciamiento que se ha emitido sobre la base de los antecedentes entregados por usted, por lo cual, cualquier omisión, error o inexactitud que acuse su consulta, es de su exclusiva responsabilidad, así como el ingreso obligado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3º.- Se hace presente que proceden en contra de la presente Resolución los Recursos Administrativos establecidos en la Ley N°19.880, esto es, los Recursos de Reposición y Jerárquico, ambos regulados en el artículo 59 de la misma Ley, sin perjuicio de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan. El plazo para interponer dicho Recurso es de 5 días contados de la notificación del presente acto, sin perjuicio de la interposición de otros Recursos que se estimen procedentes. Se hace presente que conforme al artículo 22 de la Ley N°19.880, "*los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario*". En caso de que el Recurso sea interpuesto por el representante legal del titular del proyecto, se deberá acompañar fotocopia legalizada de la escritura pública donde conste tal calidad y el certificado de vigencia de los poderes, el que no podrá tener una antigüedad superior a seis meses a la fecha de su presentación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.



ANDREA FLIES LARA
DIRECTORA REGIONAL
SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

DRL/ped

Distribución:

- La indicada
- Superintendencia de Medio Ambiente
- Ilustre Municipalidad de Victoria
- Archivo SEA